

EU-Konformitätserklärung*EU Declaration of Conformity*

Nr./No.: 143/04.16

Wir / We:

Murrelektronik GmbHName des Anbieters / *supplier's name*

Anschrift:

Falkenstraße 3*Address***71570 Oppenweiler**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das(die) Produkt(e)

*declare under our sole responsibility that the product(s)***86143****MTS 0100-208...550/2x115**

Bezeichnung, Typ oder Model, Los- oder Seriennummer

Name, type or model, batch or serial number

mit den Vorschriften folgender Europäischen Richtlinie(n) übereinstimmt:

*complies with the requirements of the following European directive(s):***EMV-Richtlinie Nr.: 2014/30/EU***EMC Directive No.: 2014/30/EU***Niederspannungsrichtlinie Nr.: 2014/35/EU***Low Voltage Directive No.: 2014/35/EU***RoHS - Richtlinie 2011/65/EU***RoHS - Directive 2011/65/EU*

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Anforderungen dieser Richtlinie(n) wurde geprüft durch Anwendung folgender Normen:

*The compliance of the above product with the requirements of this directive(s) was proved by the application of the following standards:***EN 62041: 12/10**

Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräte, Drosseln und dergleichen – EMV - Anforderungen

*Power transformers, power supply units, reactors and similar products – EMC requirements***EN 61558-1: 11/05 + A1: 03/09**


Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen

*Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 1: General requirements and tests***EN 61558-2-4: 05/09**

Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen – Teil 2-4: Besondere Anforderungen an Trenntransformatoren für allgemeine Anwendungen

Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-4: Particular requirements for isolating transformers for general use

Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE Kennzeichnung angebracht wurde: 13

*The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 13*Prüfberichte-Nr. / *test reports No.:* 86143_25-11.13_ce_z_b.pdf, A-RL-16**Oppenweiler, 20.04.2016**Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issuei. V. Ernst Greisiger
Leiter Prüfzentrum
Head of Test Centeri. A. Günter Barth
Head of R&D Power Distribution
Business Unit Power