

**EU-Konformitätserklärung***EU Declaration of Conformity*

Nr./No.: 150/04.16

Wir / We:

**Murrelektronik GmbH**Name des Anbieters / *supplier's name*

Anschrift:


**Falkenstraße 3***Address***71570 Oppenweiler**erklären in alleiniger Verantwortung, dass das(die) Produkt(e)  
*declare under our sole responsibility that the product(s)***86151 MST 1000-208...550/2x115**

Bezeichnung, Typ oder Model, Los- oder Seriennummer

*Name, type or model, batch or serial number*mit den Vorschriften folgender Europäischen Richtlinie(n) übereinstimmt:  
*complies with the requirements of the following European directive(s):***EMV-Richtlinie Nr.: 2014/30/EU***EMC Directive No.: 2014/30/EU***Niederspannungsrichtlinie Nr.: 2014/35/EU***Low Voltage Directive No.: 2014/35/EU***RoHS - Richtlinie 2011/65/EU***RoHS - Directive 2011/65/EU*Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Anforderungen dieser Richtlinie(n) wurde geprüft durch  
Anwendung folgender Normen:*The compliance of the above product with the requirements of this directive(s) was proved by the application of the following standards:*

- EN 62041: 12/10** Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräte, Drosseln und dergleichen – EMV -  
Anforderungen  
*Power transformers, power supply units, reactors and similar products – EMC requirements*
- EN 61558-1: 11/05 + A1: 03/09** Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen – Teil 1: Allgemeine  
Anforderungen und Prüfungen  
*Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 1: General requirements  
and tests*
- EN 61558-2-4: 05/09** Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen – Teil 2-4: Besondere  
Anforderungen an Trenntransformatoren für allgemeine Anwendungen  
*Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-4: Particular  
requirements for isolating transformers for general use*

Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE Kennzeichnung angebracht wurde: 09

*The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 09*Prüfberichte-Nr. / *test reports No.:* 86151\_27-11.13\_ce\_z\_b.pdf, A-RL-16**Oppenweiler, 20.04.2016**Ort und Datum der Ausstellung  
*Place and date of issue*i.V. Ernst Greisiger  
Leiter Prüfzentrum  
Head of Test Centeri. A. Günter Barth  
Head of R&D Power Distribution  
Business Unit Power